

SC ICEMENERG SA
Bd. Energeticienilor nr.8, sector 3,
Bucuresti
SME - 311
Tel.: 021.346.27.72/220, 153
021.346.47.38

acreditat pentru

INCERCARE



SR EN ISO/CEI 17025:2005
CERTIFICAT DE ACREDITARE
nr. LI 359/2011

RAPORT DE INCERCARE Nr. 391 / august 2012

1. Tip proba: proba carbune
2. Beneficiar (nume si adresa): IMECO Kereskedelmi es Szolgaltato Kft.
3. Loc de prelevare:
4. Data prelevarii:
5. Data primirii: 24.08.2012
6. Data executarii: august 2012
7. Mod de prelevare: beneficiar
8. Numar proba: C 169
9. Numar contract :

Nr. crt.	Indicatorul	UM	Rezultate	Metoda
1.	Continut de umiditate totala, W_i	%	13,49	SR 5264-95
2.	Continut de cenusa, la anhidru A^{anh}	%	31,58	SR ISO 1170:99
3.	Putere calorifica inferioara, la starea de lucru, Q_i^a	Kcal/kg	4350	ISO 1928:2009
4.	Continut de materii volatile, la initial	%	21,03	SR ISO 1170:99
5.	Continut de sulf la initial, S^I	%	0,72	SR ISO 334-1994

Aprobat
Sef SME
ing. Angela Stanca

Verificat
Responsabil AC
ing. Agnes Serbanescu

Intocmit
Responsabil lucrare
ing. Agnes Serbanescu